



ที่ อว 0307/ **15653**

ถึง ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการขอส่งรายงานผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่าง ลาเทกซ์
ประสานคอนกรีต ประเภท ใช้ภายใน หมายเลขปฏิบัติการ L66/04828.1 จำนวน 1 ตัวอย่าง ได้รับเมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2566 ตามใบรับ-นำส่งตัวอย่าง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ บสย-2702-0002-
2566/1 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

พร้อมนี้ได้แนบผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ มาเพื่อทราบ



กองวัสดุวิศวกรรม

โทร. 0 2201 7130

โทรสาร 0 2201 7127

E-mail : physics@dss.go.th



กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายงานการทดสอบ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ชื่อวัตถุตัวอย่าง

เครื่องหมาย / ตรา

หมายเลขปฏิบัติการ

ลาเท็กซ์ประสานคอนกรีต

สมอ.กค2บสตย-2702-0002-2566

L66/04828.1

ประเภท ใช้ภายใน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผลการทดสอบ

โปรดดูหน้า 3/3

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ชื่อผู้ให้บริการ

กองควบคุมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่อยู่ผู้ให้บริการ

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ลักษณะตัวอย่าง

ของเหลวสีขาว ปูนซีเมนต์ประเภท 1 และทราย

วันที่ทดสอบ

5 - 19 กันยายน 2566

วิธีทดสอบ

มอก. 2702-2559

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้รับและต้องใช้ฉบับเต็มเท่านั้น โดยมีให้ดูตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หน้า 2/3

ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลาเท็กซ์ประสานคอนกรีต มอก. 2702-2559


หมายเลขตัวอย่าง...สมอ.กค2นสตย-2702-0002-2566....

หมายเลขปฏิบัติการ L66/04828.1

ที่	รายการตรวจสอบ	ข้อ ตาราง	หน่วย	เกณฑ์กำหนด	ผลการทดสอบ
1.	ความต้านแรงยึดจากการฉีกฉีก ที่อายุ 14 วัน	4.2.1	MPa	ไม่น้อยกว่า 2.8	11.1


- หมายเหตุ 1. อัตราส่วนผสม ลาเท็กซ์ประสานคอนกรีต : น้ำ : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 : ททราย
เท่ากับ 1 : 1 : 2.5 : 3.5 โดยน้ำหนัก
2. ผู้ส่งตัวอย่างแจ้งว่าเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากบริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด

ผู้รับรอง


(นายจรรยา จันทร์สมบูรณ์)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ผู้รายงาน


(นางสาวนันท์รัตน์ เนียมปาน)

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้รับและต้องใช้ฉบับเต็มเท่านั้น โดยมีให้ตัดทอนเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย